

Приложение № 3
к распоряжению Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Московской области
от 09.12 2014 № 162-ПВ

Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению на
общедомовые нужды

(кВтч на 1 кв. метр площади помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме)

Этажность многоквартирных домов	1-2	3-4	5	6-9	10-15	16 и выше
Группы оборудования	Нормативы потребления					
Осветительные установки	0,57	1,21	1,39	1,54	1,87	2,99
Силовое оборудование лифтов <*>				1,19/1, 32	1,06/1,5 0	1,27/1,58
Насосы и аппаратура управления насосами подачи холодной воды, относящиеся к общему имуществу МКД		0,25	0,45	0,4	0,45	0,57
Циркуляционные насосы горячего водоснабжения, относящиеся к общему имуществу МКД		0,22	0,22	0,18	0,16	0,18
Циркуляционные насосы отопления, относящиеся к общему имуществу МКД	0,09	0,13	0,13	0,10	0,09	0,10
Прочее оборудование	0,04	0,09	0,12	0,15	0,17	0,28

<*> При разном количестве лифтов значение норматива потребления для лифтов 320 кг (до 500 кг) умножаются на количество лифтов грузоподъемностью 320 кг и также – грузоподъемностью 500 кг (и более) и сумма делится на общее количество лифтов.

Если МКД состоит из разноуровневных секций, в этом случае объем рассчитывается как среднеарифметическое значение от нормативов в зависимости от этажности и площади мест общего пользования секции и полученное среднеарифметическое значение распределяется между собственниками помещений в МКД.

С.А.С.